


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Гурьевска»
Кемеровской области
(МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска»)

№ 40
«05» 09 2024 г.

652780, Россия, Кемеровская область,
г. Гурьевск, ул. Кирова, 41
тел./факс 8 (384-63) 5-45-43

Начальнику Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Гурьевске, городе
Салаире и Гурьевском районе
Салагаевой И.В.



Уважаемая Ирина Владимировна!

Администрация МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска» предоставляет дополнительные сведения, подтверждающие исполнение Предписания № 14 от 19.02.2024г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу.

- В срок до 01.09.2024г. устранены следующие нарушения:
1. Согласно требованию Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту ФЗ № 53-ФЗ от 30.03.1999) ст. 32, п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20) обеспечено осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, заключен договор ФФБУЗ «ЦГ и ЭКО» № 241 от 03.05.2024г. - предоставлены протоколы исследований, предоставлены - Протокол измерений искусственной освещенности, Протокол измерений микроклимата.
 2. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст. 11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п.1.5. предоставлены личные медицинские книжки работников (Блинова И.Б., Карачева Т.М., Медведева С.Н., Натахина А.Л., Огнева Е.Ф., Шпакова И.И., - внесены отметки о проведении вакцинации., (Андреева А.В., Пустовойтенко Н.А., Власова А.В. – уволены)
 3. Согласно требованию ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.24,ст.28; СанПиН 2.4.3648-20 п.п 2.4.3., 2.4.9 кабинет № 14 оснащен мебелью (ученические столы, стулья), в кабинете № 4 поверхность стульев имеет покрытие без дефектов и повреждений и устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. (предоставлено фото). Для оснащения ученической мебелью кабинетов №№ 1,2,3,5,7,11, 15, 23, 25, предоставлена копия Муниципального контракта № 10945 на поставку ученической мебели, сумма – 410 340, 000 руб.
 4. Согласно требованию ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 ст. 11, ст.28; СП 2.4.3648-20 п. 2.4.6.2. в моечной кухонной посуде для устранены дефекты покрытия моечной ванны - предоставлено фото; в овощном цеху первичной обработки ларь для

- овощей приведен в соответствие с требованиями, обеспечив возможность проведения мытья и обеззараживания используемого оборудования – предоставлено фото.
5. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст 11, ст 28; СП 2.4.3648-20 п. 2.4.6.3 для оборудования обеденного зала столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), предоставлена копия счета на оплату № 202410720 от 21.02.2024г. на сумму 242 080 руб.
 6. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст 11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п. 2.5.1 в кабинете № 13, библиотеке убрана потолочная плитка для внутренней отделки потолков использованы материалы, устойчивые к уборке влажным способом с применением, моющих и дезинфицирующих средств – предоставлено фото.
 7. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п.2.5.2. в кабинетах №№ 21, 25, 26, перед мастерской, в раздевалке для девочек устранены дефекты и повреждения линолеума, в кабинете технологии для мальчиков на дверном пороге, при входе в спортивный зал и раздевалку для девочек устранены дефекты окрашивания пола. В туалете для девочек на первом этаже, в туалете в раздевалке для мальчиков устранены дефекты и повреждения керамической половой плитки. Полы приведены в соответствие с требованиями, устранены дефекты и повреждения, тем самым обеспечено проведение полноценной, качественной обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих растворов - предоставлено фото
 8. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п.2.5.3. в туалете для мальчиков на первом этаже устранены дефекты плитки на стенах, в библиотеке отделка стен выполнена материалами, допускающими влажную обработку и дезинфекцию, на складе пищевых продуктов устранить дефекты отделки потолка, обеспечив возможность проведения влажной обработки и дезинфекции – предоставлено фото
 9. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п.2.7.1. в кабинетах № 19 (биология), № 21 (математика) для обеспечения параметров микроклимата определенные гигиеническими нормативами р. V, п. 98, таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21. установлены краны, предоставлено фото.
 10. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п. 2.7.3 для контроля температурного режима кабинеты №№ 5, 6 оснащены термометрами, предоставлено фото.
 11. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п.2.7.5. для оснащения учебных кабинетах отопительными приборами ограждающими устройствами, выполненными из материалов безвредных для здоровья детей, предоставлена копия счета на оплату № 27 от 27.03.2024г. на сумму 29 062 руб.
 12. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п.п. 2.11.2, 2.11.7 в производственных помещениях учреждения обеспечено проведение качественной ежедневной влажной уборки и генеральной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств - предоставлены копии документов на дезинфицирующие средства.
 13. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п. 2.8.1. в спортивном зале уровень искусственного освещения доведен до

- соответствия гигиеническим нормативам р.V, п.144, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 - предоставлено фото
14. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п.2.8.3.в кабинете технологии для мальчиков заменено стеклополотно, предоставлено фото.
 15. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п.2.8.5. в кабинетах №№ 1,4,7, технологии для мальчиков обеспечена система общего освещения потолка, установлены панели светодиодные – предоставлено фото.
 16. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п.2.9.5. в учреждении организованы осмотры детей (учащихся) на педикулез в полном объеме части организации ежемесячного осмотра учащихся по образовательным программам начального общего образования в соответствии с требованиями п.3364 СанПиН 3.3.3686 – 21. (копия журнала прилагается).
 17. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п.3.4.13. обеспечены горячим водоснабжением учебные кабинеты № 1, 2, 3, 4,6 для учащихся 1-4 классов – предоставлено фото.
 18. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п.3.4.16. расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами р.VI, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», предоставлена копия утвержденного расписания.
 19. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СП 2.4.3648 – 20 п.3.4.17 кабинет технологии мальчиков оснащен средствами индивидуальной защиты. предоставлено фото.
 20. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.VI, п.172 таблицы 6.1. в учебных кабинетах №№ 1-6, 8-9, 12-16, 18-19, 21-24. 26, спортивном зале администрацией учреждения ведется работа по обеспечению соответствия площади на одного учащегося при фронтальных формах занятий гигиеническим нормативам, а именно в учебных кабинетах нормативов не менее 2,5 м², в спортивном зале не менее 10 м².
 21. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст.11, ст.28; СанПиН 1.2.3685-21 р. VI, таблица 6.2. в кабинете № 13 учащиеся обеспечены ученической мебелью в соответствии с ростом детей, предоставлено фото.
 22. Согласно требованию ФЗ № 52 – ФЗ от 30.03.1999 ст. 1, ст.17, ст.28; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.5.2 организован родительский контроль за соответствием температуры готовых блюд на раздаче требованиям технологических документов, предоставлена копия чек-листа от 04.09.2024г..

Директор МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска»
Исп. Строгонова Ж.Ю.
5-45-43



Г.Н. Егорова